



## MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA

Ufficio Prevenzione Incendi

### CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

(Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio)

Pratica n. 43914

Alla Ditta

COMUNE DI GUALDO TADINO  
"SCUOLA MEDIA F. STORELLI"

Segnalazione Certificata n. 20225 del 06.12.2018, relativa all'attività edificio scolastico individuate nella categoria C al punto 67.4.C/65.1.B/74.3.C dell'allegato I al DPR 151/2011 sita nel Comune di Gualdo Tadino Via Lucantoni Visita tecnica di controllo.

VISTO

- i progetti approvati con nota del 11.11.1996, nota prot. 13878 del 10.10.2014 e prot. n. 8003 del 29.07.2016 ;
- l'esito del verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 25.01.2019 .

Esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto si attesta, ai sensi dell' art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

#### SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:

Centrale termica a gas metano da 719 kW –  
Impianto fotovoltaico in copertura da 43,32 kW -

#### LIMITAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

La capienza max. contemporanea (compresi docenti e personale di servizio) è fissata in n° 498 persone –  
Palestra scolastica 96 presenze

#### SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI:

Attività protetta da impianto rilevazione allarme incendio -  
N. 8 Idranti UNI 45 completi di tubazioni e lancia –  
N. 1 Attacco autopompa VV.F. UNI 70 -  
N. 17 Estintori a polvere da 6 kg –

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, ~~nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.Igs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art. 6 del D.P.R. 151/2011.~~

L'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/11, dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di presentazione della SCIA, ovvero entro il 06.12.2023.

“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

IL FUNZIONARIO VERIFICATORE  
(DVD ARCH. BAGLIONI FABRIZIO/gc)

IL DIRIGENTE VICARIO  
(Arch. Sergio SCHIAROLI)  
*(firmato digitalmente ai sensi di legge)*

Perugia, li 20.02.2019